第一图书网, tushu007.com

<<输变电技术常用标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<输变电技术常用标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506659680

10位ISBN编号：7506659689

出版时间：2010-12

出版时间：中国标准出版社

作者：中国标准出版社第四编辑室 编

页数：701

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

本汇编在使用时请读者注意以下几点： 1. 由于标准具有时效性，本汇编收集的标准可能会被修订或重新制定，请读者使用时注意采用最新的标准有效版本。
2. 鉴于标准的出版年代不尽相同，对于其中的量和单位不统一之处及各标准格式不一致之处未作改动。
本套汇编为电力行业工程技术人员和管理人员提供准确、系统、实用的技术资料，也是标准化工作者常用的重要资料。
本套汇编在选编过程中得到电力行业有关人员的大力支持，在此特表感谢。
本书编纂仓促，不妥之处请读者批评指正。

书籍目录

GB 1207—2006 电磁式电压互感器GB 1208—2006 电流互感器GB／T 4703—2007 电容式电压互感器GB 16847—1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 17201—2007 组合互感器 GB／T 20840.7—2007 互感器 第7部分：电子式电压互感器GB／T 20840.8—2007 互感器 第8部分：电子式电流互感器GB／T 22071.1一2008 互感器试验导则 第1部分：电流互感器GB／T 22071.2—2008 互感器试验导则 第2部分：电磁式电压互感器GB／T 10229—1988 电抗器GB 10230.1—2007 分接开关 第1部分：性能要求和试验方法GB／T 10230.2—2007 分接开关 第2部分：应用导则GB／T 20836—2007 高压直流输电用油浸式平波电抗器GB／T 20837—2007 高压直流输电用油浸式平波电抗器技术参数和要求GB／T 23753—2009 330 kV及500 kV油浸式并联电抗器技术参数和要求D1／T 668—1999 测量用互感器检验装置D1／T 725—2000 电力用电流互感器订货技术条件D1／T 726—2000 电力用电压互感器订货技术条件D1／T 727—2000 互感器运行检修导则(2007年确认)(附条文说明)D1／T 866—2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则

章节摘录

13.3电流扩大值　　准确级为0.1级～1级的电流互感器只要满足以下两点要求，可以标有额定电流扩大值：　　a）额定连续热电流应是额定扩大一次电流值，它用额定一次电流的百分数表示；　　b）额定扩大一次电流下的电流误差和相位差应不超过表12所列的对120%额定一次电流规定的限值。

13.4测量用电流互感器误差的型式试验　　对0.1级到1级的电流互感器，为验证其是否符合13.2的要求，型式试验应分别在25%和100%额定负荷下（最小1VA）且按表12中的每一电流值进行。

对于额定一次电流扩大值超过120%的电流互感器，应以额定一次电流扩大值代替120%额定一次电流值进行试验。

对0.2s级和0.5s级的电流互感器，为验证其是否符合13.2的要求，型式试验应分别在259%和1100%额定负荷下（最小1VA）且按表13中的每一电流值进行。

对3级和5级的电流互感器，应分别在50%和100%额定负荷下（最小1VA），按表14所列的两个电流值进行试验。

13.5测量用电流互感器误差的例行试验　　误差测量的例行试验原则上与13.4型式试验相同，但只要在类似互感器型式试验中证实了减少测试点仍符合13.2的要求，则允许在例行试验中减少电流和／或负荷的测试点。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com